

ZDP/DI/718-654/3/2022

Gliwice, dnia 30.03.2022 r.

**Wg rozdzielnika**

W związku z otrzymanymi w dniu 28 marca 2022 r. pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) pn. **Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach** Zamawiający wyjaśnia jak niżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z płyty warstwowej z pianki PIR gr. 100 mm ze spadkiem w kierunku krótszego boku kontenera. Odwodnienie dachu za pomocą zewnętrznych rynien i rur spustowych.

**Odpowiedź 1:**

Dach należy wykonać zgodnie z Projektem Architektonicznym, stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego, ze spadkiem w kierunku krótszego boku kontenera i odwodnieniem za pomocą zewnętrznych rynien i rur spustowych.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyty warstwowej z pianki PIR gr. 100 mm w kolorze od strony elewacji - kolor aluminiowo srebrny RAL9006, od strony pomieszczenia - kolor biały RAL9010.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyty warstwowej z pianki PIR gr. 100 mm w kolorach:

- od strony elewacji - kolor aluminiowo srebrny RAL9006,
- od strony pomieszczenia - kolor biały RAL9010.

ZASTĘPCA DYREKTORA



JOLANTA KARPA

Rozdzielnik:

1. strona internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://zdp gliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html>
2. Wykonawca
3. a/a