

1042885893



**ML DESIGN MACHEJ  
REMIGIUSZ.**  
ul. Cieszyńska 226  
44-337 Jastrzębie Zdrój


Data pisma: 07.02.2022 r.  
Nr pisma: TD/OGL/OME/2022-02-07/0000017  
Sprawa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S  
ul. Górnicza w Żernicy

Szanowni Państwo

**W odpowiedzi na Państwa pismo podajemy następujące warunki zabezpieczenia urządzeń energetycznych:**

1. Istniejące kable nN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø110 koloru niebieskiego.
2. Istniejące kable SN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø160 koloru czerwonego.
3. Pod wjazdami należy dodatkowo zastosować rezerwową rurę ochronną dla kabli SN
4. W projekcie należy pokazać głębokość prowadzenia robót ziemnych.
5. Rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji.
6. Dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabli należy określić za pomocą przekopów kontrolnych
7. Należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zlecenie nadzoru należy przesłać na adres 40-337 Katowice Skrytka pocztowa nr 2708
8. Projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji, którą należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji, wysyłając na adres 40-337 Katowice Skrytka pocztowa nr 2708
9. Prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów.
11. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
12. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
13. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem kabli należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
14. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
15. Obowiązuje treść wywiadów branżowych z dn. 23/11/2021 r. wydanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Łączymy wyrazy szacunku



Bartłomiej Strzelewicz