



BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI „TRASA”
 Mgr inż. Tomasz Świdorski.
 ul. Kolisty 6A/6
 41-709 Ruda Śląska
 Nip: 641-222-87-67 REGON: 241454740
 TEL: +48 0 667 020 508 E MAIL: bpk1.trasa@gmail.com

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	<i>„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”</i>
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH <i>ul. Zygmunta Starego 17</i> <i>44-100 Gliwice</i>
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY NA DZIAŁKACH: <i>1399/8, 1064/13, 596/8, 1430/5, 1405/13, 1407/13, 926/13, 928/13, 1039/13,</i> <i>931/50, 934/150, 937/149, 1413/148, 1414/148, 939/149, 1411/151</i> 240502_1, Pyskowice/0001 Pyskowice/ ark 6
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	Kategoria IV, XXV, XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	BPKL TRASA Tomasz Świdorski ul. KOLISTA 6A/6. 41-709 RUDA ŚLĄSKA
RODZAJ PROJEKTU/CZĘŚĆ/NAZWA ZADANIA:	ZAŁĄCZNIKI I OPINIE/ TOM III Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach
DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2022 r. NUMER PROJEKTU : D - 04/08/21 egz /5	

SZCZEGÓŁOWY SPIS UZGODNIEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PB.

- Decyzja Pozwolenie Wodno-Prawne z 3 czerwca 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.58.2022.MS JG _____ str. nr 37-45
- Pismo Burmistrza Pyskowic z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GK.6220.002.2022
w prawie braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia _____ str. nr 46-47
- Pismo TNT/NMG/2021-10-07/000000113 znak z 7 października 2021 r.
(warunki techniczne przyłączenia oświetlenia) _____ str 48-49
- Protokół WGI-RZG.6630.57.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r. _____ str 50-53
- Pismo PKN ORLEN z 1 czerwca 2022 r. znak KAN/KB/641/2022 _____ str nr 54
- Pismo GPW S.A z 12 maja 2022 r. znak: PS1831/1866/2022/3 _____ str nr 55-56
- Pismo Gminy Pyskowice z 27 czerwca 2022 r. znak:



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.58.2022.MS
RKW-2022-5365

Gliwice, 3 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i lit f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 07.02.2022 r.), uzupełnionego i skorygowanego przy pismach z dnia 25 marca 2022 r., Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działającego przez Pełnomocnika – Pana Tomasza Świderskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę i likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:
 - przebudowę odcinka rowu przydrożnego;
 - likwidację odcinka rowu przydrożnego;
 - likwidację przepustu wzdłuż rowu przydrożnego;
 - budowę wylotów z przykanalików wpustów deszczowych na skarpę rowu przydrożnego;
 - budowę wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu przydrożnego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;
 2. Usługi wodne: odprowadzenie wód padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego,
- w ramach zadania: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka

- I. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę i likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:
 - a) **przebudowę odcinka rowu przydrożnego;**
 - Lokalizacja przebudowy rowu:
 - nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/obwód ewidencyjny): 931/50, 928/13 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
 - orientacyjny kilometr drogowy: od km 0+136,90 do km 0+172,70
 - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
 - początek odcinka X = 5584845.1272; Y = 6545123.1609;
 - załom trasy X = 5584873.3025; Y = 6545122.4347;
 - koniec odcinka X = 5584880.9937; Y = 6545122.1033;

Strona 1 z 9

- Zakres prac:

Przebudowę rowu na odcinku w km 0+136,90 do km 0+172,70 polegającą na korekcie sytuacyjnej (przesunięciu w planie) koryt betonowych prefabrykowanych o ok. 0-0,8 m w kierunku wschodnim.

b) likwidację odcinka rowu przydrożnego;

- Lokalizacja likwidacji odcinka rowu:

- nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/ obręb ewidencyjny):

1414/148, 1413/148, 939/149, 937/149
(240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);

- orientacyjny kilometraż drogowy:

od km 0+000,00 do km 0+039,88

- współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):

- początek odcinka

X = 5584706.54; Y = 6545120.68;

- koniec odcinka

X = 5584748.0631; Y = 6545120.2853;

- Zakres prac:

Likwidacja odcinka rowu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

c) likwidację przepustu wzdłuż rowu przydrożnego;

- Lokalizacja likwidacji przepustu (o średnicy Dz/Dw: 490/400 mm):

- nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/ obręb ewidencyjny):

1414/148 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);

- współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):

- wlot

X = 5584682.421; Y = 6545121.177;

- wylot

X = 5584706.54; Y = 6545120.68;

- Zakres prac:

Likwidacja przepustu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

d) budowę wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu przydrożnego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;

- Lokalizacja wylotu „wyl 1:”

- nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/ obręb ewidencyjny):

937/149 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);

- orientacyjny kilometraż drogowy:

km 0+039,88

- współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):

- wylotu

X = 5584748.0631; Y = 6545120.2853;

- Parametry wylotu do wykonania:

- średnica:

Ø 315 mm (PEHD);

- rzędna dna wylotu:

213,85 m n.p.m.;

- Lokalizacja umocnień odcinka koryta rowu:

- nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/ obręb ewidencyjny):

934/150 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);

Przewidziano umocnienie skarpy wokół wylotu i dna rowu na odcinku długości 2,0 m płytami ażurowymi prefabrykowanymi. Wylot zostanie wyposażony w klapę zwrotną.

e) budowę wylotów z przykanalików wpustów deszczowych na skarpe rowu przydrożnego, tj.:

- budowę wylotu „wyl 3” kanalizacji deszczowej:

- Lokalizacja wylotu:

- nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

- obwód ewidencyjny): 934/150 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
- orientacyjny kilometraż drogowy: km 0+062,15
 - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
 - wylotu X = 5584770.3073; Y = 6545118.8535;
 - Parametry wylotu do wykonania:
 - średnica: Ø 200 mm (PEHD);
 - rzędna dna wylotu: 215,15 m n.p.m.;
 Przewidziano ułożenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakończeniu wylotu.
- **budowę wylotu „wyl 4” kanalizacji deszczowej:**
- Lokalizacja wylotu:
 - nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/obwód ewidencyjny): 934/150 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
 - orientacyjny kilometraż drogowy: km 0+104,72
 - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
 - wylotu X = 5584812.9089; Y = 6545120.0062 ;
 - Parametry wylotu do wykonania:
 - średnica: Ø 200 mm (PEHD);
 - rzędna dna wylotu: 216,15 m n.p.m.;
 Przewidziano ułożenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakończeniu wylotu.
- **budowę wylotu „wyl 5” kanalizacji deszczowej:**
- Lokalizacja wylotu:
 - nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/obwód ewidencyjny): 934/150 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
 - orientacyjny kilometraż drogowy: km 0+130,30
 - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
 - wylotu X = 5584838.5600 ; Y = 6545120.5041;
 - Parametry wylotu do wykonania:
 - średnica: Ø 200 mm (PEHD);
 - rzędna dna wylotu: 217,55 m n.p.m.;
 Przewidziano ułożenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakończeniu wylotu.
- **budowę wylotu „wyl 6” kanalizacji deszczowej:**
- Lokalizacja wylotu:
 - nr działki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/obwód ewidencyjny): 928/13 (240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
 - orientacyjny kilometraż drogowy: km 0+165,00
 - współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000):
 - wylotu X = 5584873.2132; Y = 6545120.4206;
 - Parametry wylotu do wykonania:
 - średnica: Ø 200 mm (PEHD);
 - rzędna dna wylotu: 219,30 m n.p.m.;
 Przewidziano ułożenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakończeniu wylotu.

2. Usługi wodne: odprowadzenie wód padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego, poprzez:

- a) wylot kanalizacji deszczowej – „wyl 1”, o którym mowa w pkt. I.1.d) nn. decyzji;
 - Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
 - $Q_{\max.} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{\text{śr.r.}} = 211,57 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,03865 ha.
 - Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,033583 ha.
- b) wylot kanalizacji deszczowej – „wyl 3”, o którym mowa w pkt. I.1.e) nn. decyzji;
 - Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
 - $Q_{\max.} = 0,004 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{\text{śr.r.}} = 147,26 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0265 ha.
 - Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,023375 ha.
- c) wylot kanalizacji deszczowej – „wyl 4”, o którym mowa w pkt. I.1.e) nn. decyzji;
 - Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
 - $Q_{\max.} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{\text{śr.r.}} = 87,93 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0158 ha.
 - Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,013958 ha.
- d) wylot kanalizacji deszczowej – „wyl 5”, o którym mowa w pkt. I.1.e) nn. decyzji;
 - Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
 - $Q_{\max.} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{\text{śr.r.}} = 136,5 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0244 ha.
 - Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,021668 ha.
- e) wylot kanalizacji deszczowej – „wyl 6”, o którym mowa w pkt. I.1.e) nn. decyzji;
 - Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
 - $Q_{\max.} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{\text{śr.r.}} = 210,0 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0376 ha.
 - Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,03334 ha.

Parametry odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Celem wykonania (w tym przebudowy, likwidacji) urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, obejmującej odprowadzenie wód padowych i roztopowych do rowu przydrożnego, jest odwodnienie drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”, w ramach zadania: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”.

- II. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
1. Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową;
 2. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone;
 3. Nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych;
 4. Dokonywać okresowych przeglądów urządzeń wodnych, objętych nn. postępowaniem, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonywać niezwłoczne napraw na własny koszt;
 5. Na bieżąco utrzymywać w należytym stanie technicznym rowy w rejonie oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, poprzez usuwanie wszelkich zatorów i przeszkód, utrudniających przepływ wód w odbornikach, odprowadzanych kanalizacją deszczową;
 6. Utrzymywać urządzenia kanalizacyjne w dobrym stanie technicznym, poprzez regularnie przeprowadzanie kontroli, czyszczenie ciągów kanalizacyjnych oraz usuwanie ewentualnych awarii;
 7. Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, jak i powstałe w związku z eksploatacją urządzeń wodnych, celem prawidłowego przepływu wód;
 8. Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
 9. W przypadku występowania zwiększonych ilości zawiesiny spowodowanej wzmożonym transportem kołowym oraz wzrostem ilości substancji ropopochodnych, spowodowanej częstymi wypadkami i katastrofami drogowymi, rozważyć zainstalowanie dodatkowych urządzeń podczyszczających;
 10. Po zakończeniu prac, teren należy uporządkować.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji - operatu wodnoprawnego (Na wykonanie urządzeń wodnych:
- przebudowa odcinka rowu przydrożnego wzdłuż ul. Gliwickiej w Pyskowicach - drogi powiatowej nr 2905S,
 - likwidacja przepustu drogowego wzdłuż rowu przydrożnego,
 - likwidacja rowu przydrożnego – wykonanie kanalizacji deszczowej na ciągu likwidowanego rowu i przepustu
 - budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego
- Na usługi wodne:
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wylotami do rowu przydrożnego), opracowanego przez mgr. inż. Tomasza Świderskiego, w styczniu 2022 r.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (w tym na przebudowę i likwidację), zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo wodnego.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 07.02.2022 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działający przez Pełnomocnika – Pana Tomasza Świderskiego, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. na:
 - przebudowę odcinka rowu melioracyjnego RT-A wzdłuż ul. Wiejskiej – drogi powiatowej nr 2970 S;
 - przebudowę zjazdów z drogi do posesji przez RT-A;
 - odbudowę przepustu drogowego;
 - likwidację przepustu drogowego;
 - odbudowę i budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowów;
2. Usługi wodne: odprowadzenie wód padowych i roztopowych z odwodnienia drogi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RT-A bezpośrednio lub przez rowy odprowadzające.

Pismem z dnia 23 lutego 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach na podstawie 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 - Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedstawienie uzupełnienia.

Wymagane uzupełnienie wpłynęło do tut. organu w dniu 1 kwietnia 2022 r, w którym skorygowano zakres postępowania, objęty wnioskiem.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowę i likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:
 - przebudowę odcinka rowu przydrożnego;
 - likwidację odcinka rowu przydrożnego;
 - likwidację przepustu wzdłuż rowu przydrożnego;
 - budowę wylotów z przykanalików wpustów deszczowych na skarpę rowu przydrożnego;
 - budowę wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu przydrożnego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;
2. Usługi wodne: odprowadzenie wód padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego;

w ramach zadania: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały, natomiast zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku, uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2022 r. poz. 176). W związku z treścią art. 11 d ust. 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym także kanały i rowy (lit. a) oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (...).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wykonania (w tym przebudowy, likwidacji) urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, obejmującej odprowadzenie wód padowych i roztopowych do rowu przydrożnego, jest odwodnienie drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”, w ramach zadania: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”.

Zakres korzystania z wód obejmować będzie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

- 1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
- 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Wnioskowane odwodnienie fragmentu drogi powiatowej klasy „G” – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach oraz terenów przyległych realizowane będzie bez zastosowania dodatkowych urządzeń podczyszczających na

odcinkach kanalizacji deszczowej, co wynika z przedstawionej charakterystyki wód opadowych lub roztopowych. Zgodnie z pkt. II.9 nn. decyzji zwrócono uwagę, na konieczność instalowania dodatkowych urządzeń podczyszczających, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa przekroczenia normowanych wskaźników zanieczyszczeń (zawiesiny ogólne, węglowodory ropopochodne).

Systemy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie obejmują wykorzystania urządzeń do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych z terenów uszczelnionych oraz wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW6000911667 o nazwie „Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd - PLGW6000128.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza: strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzonymi bądź ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, że nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż zakres objęty wnioskiem nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (w tym na przebudowę i likwidację), zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo wodne. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, (...) nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 237,87 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 3 lutego 2022 r. oraz 25 marca 2022 r., uiścił opłatę w łącznej wysokości 713,61 zł (siedemset trzydzieści zł i 61/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Ochman
Ewa Ochman



Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, działający przez Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Świdierskiego,
na adres:
Pan Tomasz Świdierski
2. Skarb Państwa – Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
3. Powiat Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
4. ZUZ a/a


Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
2. Dział ZZI w/m.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



GK.6220.002.2022

GK.KW.0035.2022

Pyskowice, dnia 22.02.2022 r.

Tomasz Świdorski
ul. Koliasta 6A/6
41 – 709 Ruda Śląska

dotyczy: potwierdzenia konieczności bądź braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 02.02.2022 r. dotyczącej potwierdzenia konieczności bądź braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach” informuję, co następuje:

- wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” dotyczy ściśle oznaczonych, planowanych przedsięwzięć, mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzji środowiskowej wymaga także realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
- kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Uwzględniając informacje zawarte w piśmie z 02.02.2022 r. o zakresie prac niniejszego projektu polegającego na przebudowie / rozbudowie drogi publicznej klasy „G” o długości mniejszej niż 1,0 km (faktycznie około 350 mb) wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi, budową oświetlenia i kanału technologicznego, dokonano analizy planowanego przedsięwzięcia w kontekście zapisów ww. rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz informacje zawarte w ww. piśmie założyć należy, iż charakter planowanej inwestycji wg opinii tut. Wydziału nie wskazuje, aby wpisywały się one w kategorie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w ww. rozporządzeniu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH • ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice • NIP 969 157 35 12 • tel. 32 332 60 00 • info@pyskowice.pl

www.pyskowice.pl • www.bip.pyskowice.pl

W świetle powyższego, kierując się przepisem art. 71 ust. 2 ustawy „u.i.o.ś.”, analizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 29055 ul. Gliwickiej w Pyskowicach” nie spełnia przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze pismo przedstawia wyłącznie stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu i zaznaczam, iż konieczność lub brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia rozstrzygają wyłącznie przepisy prawa, tj. ww. ustawy i rozporządzenia.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Dymek
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Strzelce Opolskie,

Trasa BPKL
Tomasz Świderski
41-709 Ruda Śląska
Ul. Koliasta 64/6

TNT/NMG/2021-10-07/000000113

Dotyczy: wydania warunków przyłączenia do oświetlenia własności Tauron Nowe Technologie SA (TNT S A) nowych punktów świetlnych, dla tematu/ów : Pyskowice ul. Gliwicka#Wyszyńskiego dotyczy 9 szt. latarni i doświetlenie przejścia dla pieszych

Odpowiadając na przesłane pismo/a ws określenia warunków przyłączenia nowych punktów oświetleniowych (wzrost mocy do 1,5kW na punkt zapalania) uprzejmie informujemy że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci oświetleniowej własności TNT SA - bez konieczności zawierania nowej umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejsce przyłączenia do sieci oświetleniowej: nowe oświetlenie należy włączyć do istniejącego w tym rejonie oświetlenia własności TNT S.A., miejsce włączenia wg ustaleń Projektanta na podstawie wizji w terenie, należy pisemnie uzgodnić z właściwym Urzędem Miasta/Gminy kwestię pokrywania kosztów energii elektrycznej dla nowego oświetlenia.

2. Miejsce rozgraniczenia własności między TNT S.A., a podmiotem przyłączanym pozostają zaciski prądowe w miejscu włączenia w kierunku projektowanych instalacji.

3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawcę:

a) w zależności od sytuacji w terenie należy: wybudować linię kablową NA2XY-J 4x35mm² lub napowietrzną AsXSn 2(lub4)x25 mm² od miejsca włączenia do projektowanego nowego oświetlenia, wykonać właściwie dobrane zabezpieczenie nadprądowe wzdłużne, zamontować latarnię, wysięgnik do oprawy i oprawę, kwestię zabudowy rozłącznika podziałowego pozostawiamy do rozstrzygnięcia przez Projektanta i Gminę,

b) należy opracować i uzgodnić z TNT SA projekt techniczny, należy uzgodnić projekt z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać niezbędne pozwolenia/zgłoszenia na budowę wydane przez właściwy urząd terenowy- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

c) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami oświetlenia drogowego lub konieczności przebudowy istniejących urządzeń oświetlenia drogowego własności TNT SA Wnioskodawca winien zwrócić się do TNT SA z wnioskiem o określenie warunków przebudowy ww. urządzeń.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Częstochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

d) nie wyrażamy zgody na likwidację urządzeń oświetlenia drogowego własności TNT SA.

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych.

www.nowe-technologie.tauron.pl

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać metodą prac pod napięciem (PPN). Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytocznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urządzenia przyłączane do sieci będą stanowiły majątek obcy dla TNT SA i muszą zostać przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku za przyłączenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych urządzeń pobierana będzie opłata za przyłączenie – zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie [www : https://nowe-technologie.tauron.pl/](https://nowe-technologie.tauron.pl/)

6. Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy podpisać lub aneksować istniejącą umowę eksploatacyjną dla nowych punktów oświetleniowych lub podpisać umowę dotyczącą pkt 5 powyżej, w przypadku zabudowy opraw i/lub przewodów oświetleniowych własności Gminy na słupach nN należy aneksować umowę najmu słupów nN pod oprawy oświetleniowe;

osoba do kontaktu : Adam Wolnicki, Adam.Wolnicki@tauron.pl tel. 572 886 417

Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczeństwo obiektu wraz z przyłączeniem oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Właściciel nowego oświetlenia.

Kopia: NMG
Andrzej Lissok 798-013-147

Łączymy wyrazy szacunku:

07.10.2021

X ANDRZEJ LISSOK

andrzej.lissok@tauron.pl

Podpisany przez: Lissok Andrzej

Uwaga : pismo wysłano mailowo 07-10-2021r.

Gliwice, dn. 21.04.2022 r.

STAROSTA GLIWICKI
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 GLIWICE

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.57.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 21.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot narady:	sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Pyskowice , ul. Gliwicaka, dz.: 375/10 ark.6, 596/8 ark.6, 926/13 ark.6, 928/13 ark.6, 929/13 ark.6, 931/50 ark.6, 933/150 ark.6, 934/150 ark.6, 936/149 ark.6, 937/149 ark.6, 938/149 ark.6, 939/149 ark.6, 1039/13 ark.6, 1064/13 ark.6, 1134/50 ark.6, 1356/148 ark.6, 1357/148 ark.6, 1399/8 ark.6, 1400/8 ark.6, 1403/11 ark.6, 1405/13 ark.6, 1406/13 ark.6, 1407/13 ark.6, 1408/13 ark.6, 1411/151 ark.6, 1413/148 ark.6, 1414/148 ark.6, 1415/11 ark.6, 1430/5 ark.6 Arkusze mapy zasaniczaj: 6.132.26.4.1.1
Wnioskodawca:	ŚWIDERSKI TOMASZ ul. Kolisty 6A/6, 41-709 Ruda Śląska
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektryczny
Data wpływu:	06.04.2022 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektryczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.	Beata Kosmala
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 22-04-2022 07:08:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 3

	elektroniczny		
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Nie dotyczy</p>	Gabriela Gocyła-Moś
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.</p>	Marek Mielnik
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Lokalizacja projektowanego słupa energetycznego nr 4 oraz trasa sieci energetycznej na odcinku od projektowanego słupa nr 3 do 8 m za słupem nr 4, patrząc od strony ul. Wyszyńskiego wymaga korekty z uwagi na niezachowanie przepisowych odległości od istniejących przewodów wodociągowych, tj. min. 0,7 m.</p> <p>Pozostałą trasę sieci energetycznej wraz z lokalizacją projektowanych słupów uzgadnia się na warunkach: Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi projektowany przewód ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodu wodociągowego przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie przewodów wod.-kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w rejonie kolizji z projektowaną inwestycją koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej, tel. 605 034 408, 609 861 460 oraz Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, tel. 601 781 748, tel. 609 851 806.</p> <p>Trasę sieci teletechnicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej uzgadnia się bez uwag.</p> <p>Całość robót należy dodatkowo uzgodnić z właścicielem przewodów wodociągowych, tj. Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.</p>	Krzysztof Morawiec
6	Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Brak uwag</p>	Kamil Piechula

Dokument wygenerował(a): Andrzej Żyzak, dn. 22-04-2022 07:08:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

WGI-RZG.6630.57.2022

8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przez trasę przebiega wodociąg DN 600. Proszę o uzgodnienie indywidualne.	Jan Fels
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	TK Telekom Sp. z o.o. Zakład w Katowicach ul. Sądowa 7 40-078 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Mokry
Wnioskodawca			ŚWIDERSKI TOMASZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 613226.1.13100, 613226.1.13690, 613226.1.13980.

**Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej**

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Zbigniew Tadeusz
Golarski (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-04-22
09:26:40 +0200

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



Pismo nr KAN/KB/ 641/2022


Płock, dnia 01.06.2022r.

**Biuro Projektów Komunikacji Lądowej
„TRASA” Tomasz Świdorski
Ul. Kolista 6A/6
41-709 Ruda Śląska**

Dotyczy: zadania „Budowa chodnika wraz oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach- dokumentacja projektowa”.

Nie zgłaszamy zastrzeżeń do dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” Tomasz Świdorski za pismem z dnia 06.05.2022 r. znak TS 31/06/05/2022 dla ww. zadania w tym w zakresie przebiegu sieci wodociągowej będącej własnością PKN ORLEN S.A.

Z poważaniem


Dyrektor
Dział Rozporządzenia Nieruchomościami
Adam Woźniak

Otrzymują:
1 x adresat
1 x KAN – a/a

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł
www.orlen.pl



GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

PS/1831/1866/2022/3

Katowice, 12 maja 2022 r.

**Biuro Projektów Komunikacji
Lądowej „TRASA”
mgr inż. Tomasz Świdorski
ul. Kolista 6a/6
41 - 709 Ruda Śląska**

W odpowiedzi na pismo TS 30/06/05/2022 z dnia 06.05.2022 r., dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przesyła w załączeniu rysunek pn.: „Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu”, sporządzony na arkuszu kopii mapy do celów projektowych terenu w rejonie jak wyżej z wykreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 600 mm (stal). Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu wynosi po 5,0 mb z obu stron, licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją urządzenia wodociągowego. Uzgadniamy projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2905S przy ul. Gliwickiej w Pyskowicach. Projektowany przewody energetyczny w miejscu skrzyżowania z magistralą należy zabezpieczyć poprzez jego ułożenie w rurze osłonowej o długości min. 5,0 mb, tj. symetrycznie po min. 2,5 mb z obu stron magistrali, licząc od jej osi. Pomiedzy skrajnią rury osłonowej i wodociągu należy zachować odległość pionową min. 0,6 m. Słup oświetleniowy nr 3 należy umiejscowić poza strefą techniczną wodociągu DN 600 mm. Skrzyżowanie linii energetycznej z magistralą należy oznakować za pomocą taśmy ostrzegawczej. Miejsce skrzyżowania linii energetycznej z wodociągiem oraz rzędne jego ułożenia należy zweryfikować poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy technicznej należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. Wykonany operat geodezyjny powykonawczy (1 egzemplarz dokumentacji) przebiegu trasy linii energetycznej w zakresie obszaru ww. strefy technicznej wraz z profilem podłużnym miejsca skrzyżowania należy przekazać do naszej Spółki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej magistrali wodociągowej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Spółkę o terminie rozpoczęcia prac. Powiadomienie należy przesłać do Spółki z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia przed przystąpieniem do prac budowlanych. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują;

1. Adresat
2. SUW Zawada
3. PS a/a

Dyrektor
Pionu Sieci i Dystrybucji
Jerzy Muszer

Zastępca Dyrektora
Pionu Sieci i Dystrybucji
Krzysztof Rajca

Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d.kardasz@gpw.katowice.pl
Strona 1 z 1

ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, skr. poczt. 250, tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl www.gpw.katowice.pl
KRS 0000247533 Sąd Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Regon: 271506695, Wysokość kapitału zakładowego - 425 875 100,00 zł wpłacono w całości.

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Częstochowa, 27.06.2022 r.

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ „TRASA”

Mgr. Inż. Tomasz Świdorski
ul. Kolišta 6a/6
41-709 Ruda Śląska

TNT/NMG/AW/2022-06-27

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego: "Oświetlenie wzdłuż budowanego chodnika drogi powiatowej 2905 S" w miejscowości Pyskowice przy ul. Gliwickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2022 roku, uprzejmie informujemy, że projekt został sprawdzony w zakresie zgodności z warunkami technicznymi sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nr TNT/NMG/2021-10-07/000000113 z dnia 07.10.2021 roku i **uzgodniony bez uwag**.

Termin ważności uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia **06.10.2023 roku**.

Uzgodnienie nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowiązku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez władze nadrzędne trybem oraz od wynikającej stąd odpowiedzialności w zakresie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Ze względu na przesłanie dokumentacji porojektowej do uzgodnienia w formie elektronicznej - drogą e-mailową, niniejsze uzgodnienie również zostaje wysłane wyłącznie pocztą elektroniczną.

TAURON Nowe Technologie S.A.
Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Główna

Adam Wolnicki

Załączniki: ---
Kopia:
1xNMG

TAURON Nowe Technologie S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel: +48 32 303 80 01
fax: +48 32 303 80 02

NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9.535.640,00 zł
Rejestracja: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl



Pyskowice, 27.06.2022r.

GK.7021.4.004.2022

GK.KW.0543.2022

BPKL TRASA Tomasz Świderski
ul. Kolisty 6A/6
41-709 Ruda Śląska

Dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”. Projekt budowlany oświetlenia drogi – proj. chodnika.

Urząd Miejski w Pyskowicach uzgadnia bez uwag projekt budowlany „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” w części oświetlenia drogi i projektowanego chodnika wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.

Sporządziła:

Aleksandra Paździorek tel. 32/332 60 15

BURMISTRZ MIASTA
mgr Adam Wójcik

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH • ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice • NIP 969 157 35 12 • tel. 32 332 60 00 • info@pyskowice.pl

www.pyskowice.pl • www.bip.pyskowice.pl